


モニター地点	建物構造	建築年	建物階数	設置階	固定場所
群馬県	木造	2000	2	2	壁

地震計測日時：2020/11/25 11:20 建物の揺れ：震度4 (3.6)

健全性判定

健全



層間変形角を使用した健全性判定です。構造体は健全です。細高い家具が転倒し、棚からの落下物も多く発生した可能性があります。

損傷限界震度

この建物は
震度6強まで健全です



 現在の状態
  損傷の目安
  安全の目安

※1階床位置での推定震度

この建物が健全性を維持する震度の目安です。建物の特性と地震の揺れのタイプによって変動しますので継続した計測が必要です。